01413
(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01840
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Индивидуальный предприниматель Захаров Сергей Александрович. Место жительства: Россия, 111673, Москва, улица Салтыковская, дом 5 корпус 1, квартира 48. Место осуществления деятельности: Россия, 142411, Московская область, Ногинский район, деревня Молзино, улица Советская, дом 18Б. ОГРНИП 318774600307606. Телефон: +79774297250. E-mail: diaplast@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Индивидуальный предприниматель Захаров Сергей Александрович. Место жительства: Россия, 111673, Москва, улица Салтыковская, дом 5 корпус 1, квартира 48. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 142411, Московская область, Ногинский район, деревня Молзино, улица Советская, дом 18Б. ОГРНИП 318774600307606

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат». Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытия для пенополистирола «ДИАПЛАСТ-М» и «ДИАПЛАСТ-К», выпускаемые по ТУ 20.30.22-001-0131763652-2018 Водно-дисперсионные защитные покрытия для пенополистирола «ДИАПЛАСТ». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.52.10
код ТН ВЭД
3506 91 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.
НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности.
Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 (бланк № 01414)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ247О.040320 от 04.03.2020 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 04.03.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 20.30.22-001-0131763652-2018 Водно-дисперсионные защитные покрытия для пенополистирола «ДИАПЛАСТ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.03.2020 **ПО** 05.03.2025

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) _____ (подпись) С.Н. Салагин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) _____ (подпись) М.Е. Емцев (инициалы, фамилия)

01414
(учетный номер бланка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01840

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97*
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97*
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97*
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по СНиП 21-01-97*

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ С.Н. Салагин
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) _____ М.Е. Емцев
(подпись, инициалы, фамилия)